

Kontroly zdrojů na pevná paliva

Provozovatelé stacionárních zdrojů na pevná paliva mají zákonné povinnosti týkající se jejich provozu včetně provádění pravidelných kontrol.

Kotle a krby o příkonu nad 10 kW napojené na teplovodní soustavu podléhají povinné kontrole technického stavu a provozu. První kontrola musí být provedena do tří let od uvedení zařízení do provozu a následně se opakuje každé tři roky. Tyto kontroly jsou oprávněny provádět pouze odborně způsobilé osoby (OZO), jejichž seznam je dostupný na webových stránkách Ministerstva životního prostředí: <https://ipo.mzp.cz/>.

Součástí povinností provozovatele je také zajištění řádné údržby spalinové cesty. Čištění může být prováděno svépomocí podle potřeby a způsobu užívání zařízení. Každý rok však musí být provedena kontrola spalinové cesty osobou s příslušným živnostenským oprávněním v oboru kominictví.

Referát ochrany ovzduší Magistrátu města Brna provádí aktivní kontrolu zdrojů na pevná paliva a může vyžadovat předložení dokladů o provedených kontrolách. Provozovatelé by měli mít veškeré dokumenty v pořádku a připravené k předložení.